



LEGENDA	
	CAVIDOTTO INTERRATO PER PASSAGGIO CAVI DI ILLUMINAZIONE STRADALE "LINEA 1" IN PVC CORRUGATO Ø160
	CAVIDOTTO INTERRATO PER PASSAGGIO CAVI DI ILLUMINAZIONE STRADALE "LINEA 2" IN PVC CORRUGATO Ø160
	CAVIDOTTO INTERRATO ESISTENTE PER PASSAGGIO CAVI DI ILLUMINAZIONE STRADALE "LINEA 1" E "LINEA 2"
	CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI WOW EC25 36W SU PALO INTERRATO L=9000 mm d=102/127 mm H=8000 mm COMPLETO DI MORSETTIERA E CHIAVE PER PORTELLO
	DOPPIO CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI WOW EC28 24W SU TESTAPALO INTERRATO DOPPIO L=6800 mm d=102 mm H=6000 mm COMPLETO DI MORSETTIERA E CHIAVE PER PORTELLO
	POZZETTO A DOPPIA CAMERA, DIMENSIONI INTERNE 600X600MM, CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE DI CLASSE D400 (CARICO DI ROTTURA 400 KN) SECONDO UNI EN 124
	POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE

Città di Settimo Torinese
 Città metropolitana di Torino
 Regione Piemonte

COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. **IE03** Oggetto **PLANIMETRIA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** Scala **1:1000**

SAT
 Per lo sviluppo locale SAT s.c. a r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028211

Rev. Agg.	Data	Descrizione	Redazione	Direttore Tecnico SAT: arch. Milena QUERCIA
00	novembre 2018	prima redazione	ex	Coordinamento progettuale SAT s.c. a r.l.: Ing. Nicoletta ALOTTO
Progetto:				
Valutazione previsionale di impatto acustico: ing. Rosamaria MIRAGLINO				Relazione geologica - geotecnica: dott. geol. Secondo ACCOTTO